

# **ЖУРНАЛ**

**УЧЕТА ПРИСВОЕНИЯ ГРУППЫ I ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ  
НЕЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРСОНАЛУ**

## МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ ЖУРНАЛА

1. Группа I распространяется на неэлектротехнический персонал.
2. Перечень профессий, рабочих мест, требующих отнесения производственного персонала к группе I, определяет руководитель организации (обособленного подразделения).
3. К производственному неэлектротехническому персоналу относятся работники, занимающиеся производственной деятельностью.

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации под производственной деятельностью понимается совокупность действий работников с применением средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в себя производство и переработку различных видов сырья, строительство, оказание различных видов услуг.

4. Группа I по электробезопасности распространяется на неэлектротехнический персонал (не относящийся к электротехническому и электротехнологическому персоналу). Перечень должностей, рабочих мест, требующих отнесения

производственного персонала к группе I, определяет руководитель организации (обособленного подразделения). Персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, относящиеся к его производственной деятельности, присваивается группа I с оформлением в журнале, который должен содержать фамилию, имя, отчество работника, его должность, дату присвоения группы I по электробезопасности, подпись проверяемого и проверяющего. Присвоение группы I производится путем проведения инструктажа, который, как правило, должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим током. Присвоение I группы проводится работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III по электробезопасности, назначенным распоряжением руководителя организации.

Приложение 1

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование подразделения	Должность (профессия)	Дата присвоения	Подпись	
					проверяемого	проверяющего
1	<i>Горелов Иван Иванович</i>	<i>отдел АСУ</i>	<i>программист</i>	<i>27.04.14</i>		

- Примечание: 1. Страницы журнала должны быть пронумерованы и защищены от изъятия и вложений.  
2. Все записи должны иметь сквозную нумерацию. Исправления и зачеркивания при ведении записей не допускаются.

**Методические рекомендации разработаны Московским институтом энергобезопасности и энергосбережения на основе "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" и Приложения 1 "Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"**

