




ЖУРНАЛ

**учета неисправностей, дефектов и неполадок
на тепловых энергоустановках**

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ ЖУРНАЛА

1. Журнал предназначен для регистрации и учета неисправностей, дефектов и неполадок на тепловых энергоустановках.
2. Журнал должен находиться на рабочем месте оперативного (дежурного) персонала.
3. Записи в Журнал производятся при выявлении неисправности (дефекта, неполадки), при этом указываются:
в графе 1 – дата и время обнаружения неисправности или дефекта;
в графе 2 – наименование оборудования и проявление неисправности, дефекта, причины возникновения;
в графе 7 – производятся записи должностными лицами, осуществляющими контроль за ведением документации (не реже 1 раза в месяц);
графы 3,4,5,6 заполняются в соответствии с их наименованием.
4. Неисправности и дефекты, не устраненные в течении текущего месяца, записываются вновь на начало следующего месяца.
5. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен печатью организации и подписью, лица, ответственного за тепловое хозяйство. На первой странице журнала указываются наименования организации, структурного подразделения и дата начала ведения журнала.

Вариант оформления Журнала

Дата и время выявления неисправности, дефекта	Описание неисправности, дефекта, их характер и принадлежность	Должность, фамилия, инициалы и подпись работника, обнаружившего неисправность, дефект	Запись об ознакомлении ответственного за тепловое хозяйство	Решение руководителя об устранении неисправности, дефекта. Подпись, дата	Отметка об устранении неисправности, дефекта. Дата, подпись работника, ответственного за устранение неисправности (дефекта, неполадок)	Примечание
1		3	4	5	6	7
20.08.2013 14.35	<i>Поврежден металлический кожух вентилятора В2 системы кондиционирования цеха №3. Вентилятор выключен</i>	<i>Оперативный дежурный Иванов И.И.</i>	<i>Ознакомлен 20.08.2013, 15.10 ОИС и БЭ ТЭУ Петров П.П.</i>	<i>Устранить повреждение, провести техническое обслуживание вентилятора. Исполнители: Иванов И.И., Сидоров С.С. 21.08.2013</i> 	<i>Устранено. 21.08.2013</i>  <i>Иванов И.И., мастер производственного цеха</i>	<i>Проверено техническое состояние вентилятора В2. Замечаний нет.</i>  <i>Петров П.П.</i>

Методические рекомендации разработаны Московским институтом энергобезопасности и энергосбережения на основе Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, приложение 4

