



ОАО «Ярославский завод РТИ»
Россия, 150003, г. Ярославль, ул. Советская, 81а
Тел./факс (4852) 30-54-28

ПЕРЧАТКИ
РЕЗИНОВЫЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

ТУ 38.305-05-257-89



Гарантийный срок хранения – 1 год со дня изготовления

Количество пар. Дата изготовления

Партия №



ИНСТРУКЦИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ХРАНЕНИЮ

Перчатки резиновые диэлектрические предназначены для защиты рук от поражения электрическим током.

Перчатки являются основным изолирующим средством при работе в электроустановках с напряжением до 1000 В и дополнительным изолирующим средством при работе в электроустановках с напряжением свыше 1000 В.

Использовать для других работ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

При употреблении перчатки должны быть сухими и оберегаться от химических повреждений. Перчатки, независимо от того, были ли они в эксплуатации или хранились на складе, каждые 6 месяцев проверяются на диэлектрические свойства.

Перчатки должны храниться в помещении при температуре от 0 °С до 25 °С и относительной влажности воздуха не более 75%.

При хранении перчатки должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей и находиться на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов.